

УТВЕРЖДАЮ:Директор ГПОУ «Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова»

И.В. Пальшина

«02» августа 2023 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 3

Республика Коми, город Сыктывкар

«02» августа 2023 года

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»1.2. Адрес объекта: Сыктывкар, ул. Гаражная, дом 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 9882,4 кв. м.

- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); 30026 кв.м.1.4. Год постройки здания: 1983 г., год последнего капитального ремонта: не проводился.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – не запланирован**сведения об организации, расположенной на объекте:**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» (ГПОУ «СМК»)1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167000, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 21.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность)1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная)1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Республики Коми1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. К.Маркса, д. 210.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов)2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 960 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус по маршруту № 4, 15 остановка «ул. Димитрова», каждые 10-15 минут.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет), рейсовый автобус № 46,54, остановка «Торговый центр «Аврора», каждые 10-15 минут

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать Есть бордюры и перепады высоты)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (о,с,г)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ-И (о,с,г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (о,с,г)
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД
	4 (II) Места приложения труда	-
	4 (III) Жилые помещения	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (о,с,г)

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (к,о,с)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (о,с,г)

**** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно избирательно для некоторых категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, предусмотреть оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам, создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата**, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам.

На первом этапе, возможно, переоборудовать центральный вход, приобрести ступенькоход, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, что обеспечит **условную доступность объекта**.

Для **обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения** необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ул. Гаражная, 2
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект	по мере необходимости

	сурдопереводчика, тифлопереводчика	
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется (120 человек)
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	по мере необходимости
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	Имеется
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	20 человек
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в ГПОУ	Отсутствуют
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов в ГПОУ	Отсутствуют
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	Отсутствуют

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилабочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (II) Места приложения труда	-
	4 (III) Жилые помещения	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в

	самостоятельного передвижения (К, О, С)	ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им.И.П. Морозова»
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	План инструктажа, журнал учета инструктажа, инструкций
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Ситуационно, по мере необходимости
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификации педагогов (20 человек)
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в ГПОУ	-

4.3. Период проведения работ: *2030 год*

в рамках исполнения: *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК, г. Сыктывкара*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

на 1 этапе: ДУ (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП (к, о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____ Дорожная карта ОСИ _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: **www.zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Управленческое решение согласовано Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг в составе:

Главный бухгалтер

И.о.зам. директора

Начальник хозяйственного отдела

Специалист по охране труда

Руководитель ЦПП

С.А. Гусейнова

М.В. Филиппова

Ю.А. Забалуева

С.Н. Маркова

Т.В. Парначева