


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 ГПОУ «Сыктывкарский медицинский
 колледж им. И.П. Морозова»
 Пилипенко Вера Анатольевна



24 апреля 2017 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 1**

Республика Коми, город Сыктывкар
 (наименование территориального образования субъекта РФ)

«24» апреля 2017 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования, здание Сыктывкарского медицинского колледжа

1.2. Адрес объекта: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **4** этажа, **10058,7** кв.м.

- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (Да, нет); **30000,5** кв.м.

1.4. Год постройки здания: **1978**, год последнего капитального ремонта: **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 20__ г.

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» (ГПОУ «СМК»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Оказывает образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 4, 15 (остановка «ул. Димитрова»), каждые 10-15 мин.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, Нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		22-44
2.	Вход (входы) в здание	ВНД		45-65
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		66-141
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД		142-162
	4 (II) Места приложения труда	-		-
	4 (III) Жилые помещения	-		-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		163-188
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		189-210
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		1-21

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, предусмотреть оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести обустройство нормативного пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать санитарно-гигиенические помещения по нормативам. На первом этапе, возможно, переоборудовать центральный вход установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале на входе в здание, произвести обустройство нормативного пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, приобрести ступенькоход, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (II) Места приложения труда	-
	4 (III) Жилые помещения	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт

Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 20 год

в рамках исполнения: *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК, г. Сыктывкар на 20* год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
на 1 этапе: ДУ - (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП - (к, о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **Коми Республиканской общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»;**

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации « » **2017 г. www.zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования с фотофиксацией:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 24 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 53 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 39 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 15 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 15 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 7 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Директор ГПОУ «СМК»

(Должность, Ф.И.О.)

Пилипенко В.А.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник юр. отдела Министерства РК
имущественных и земельных отношений

(Должность, Ф.И.О.)

Батазов А.С.

(Подпись)

Начальник отдела проф.образования
Министерства образования и молодёжной
политики РК

(Должность, Ф.И.О.)

Сурина С.В.

(Подпись)

Начальник УАГС и Э
администрации МОГО «Сыктывкар»

(Должность, Ф.И.О.)

Осипов В.В.

(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Коми Республиканской организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.)

Колпащикова М.М.

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте:

Зав. хозяйством ГПОУ «СМК»

(Должность, Ф.И.О.)

Турубанов Н.А.

(Подпись)

Зав. общежитием ГПОУ «СМК»

(Должность, Ф.И.О.)

Осипова С.В.

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «27» апреля 2017 г. (протокол № 1)
Комиссией (название).